

- Provádět provozní záznamy podle ČSN 69 0012 nebo provozních pokynů.
- Dbát o pořádek a čistotu v prostoru umístění nádoby, jakož i o přístupnost tohoto prostoru.
- Dbát, aby se v pracovním okolí nádoby nezdržovaly nepovolané osoby.
- Zajistit, aby hlavní jistič elektrické energie a ovládání bezpečnostního zařízení byly vždy volně přístupné.
- Mít vždy funkční nouzové osvětlení (ruční svítilnu).
- Po ukončení směny předat dle provozních pokynů řádně zařízení svému nástupci nebo nadřízenému zaměstnanci a ohlásit jim všechny neobvyklé jevy a mimořádné okolnosti, které se vyskytly během směny u nádob.
- Provést nahlášení nadřízenému nadřízenému zaměstnanci, pokud je ti nevolno nebo se vyskytla jiná překážka, aby za tebe zajistil odborně kvalifikovanou náhradu z důvodů obsluhy.

- Přítomnost nadřízeného zaměstnance na pracovišti obsluhy nádob nezbavuje obsluhu zodpovědnosti za obsluhu nádob.

Státní úřad inspekce práce,
odbor bezpečnosti práce
© 2014

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRO ČINNOSTI U VYHRAZENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

TLAKOVÉ NÁDOBY STABILNÍ

Základní povinnosti provozovatele

- Vypracovat provozní pokyny na základě pokynů pro uvádění nádob do provozu a technické dokumentace výrobce nebo dovozce nádob, jestliže charakter provozu nádoby tyto pokyny z hlediska hospodárnosti a bezpečnosti vyžaduje.
- Stanovit jednoho, popř. více pracovníků zodpovědných za provoz nádob.
- Zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků podílejících se na provozu, obsluze, opravách, údržbě, kontrole a revizi nádob a soustavně sledovat jejich činnost.
- Zajistit v rámci plánované údržby provádění kontrol, revizí a zkoušek.
- Zajistit nové nastavení, seřízení a odzkoušení pojistných ventilů, případně zajistit jejich výměnu.

- Zajistit, aby při provozu, obsluze, údržbě a opravách nádob byly dodržovány příslušné předpisy, místní provozní řády, návody pro obsluhu od výrobce nádoby, pokyny, normy, jakož i příkazy a pokyny orgánů inspekce práce.
- Pro práci, revize a kontrolní prohlídky v nádobách zajistit potřebnou pracovní výstroj, zejména ochranné prostředky, bezpečnostní osvětlení, případně i jiné prostředky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
- Vybavit pracoviště lékárníčkou pro případ poskytnutí první pomoci.
- Vést přesnou evidenci všech nádob a jejich změn, zajistit spolehlivou úschovu a přístupnost dokumentace k nádobám.
- Stanovit způsob vedení provozních záznamů.
- Zajistit odstranění zjištěných závad z průběhu provozu, po kontrole nebo revizi a zkouškách nádob.
- Jestliže není možnost provádět údržbu a revize vlastními pracovníky, tak tuto činnost zajistit jiným způsobem.

Základní povinnosti pracovníka odpovědného za provoz nádob

- Sledovat provoz nádob z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.
- Zabezpečit, aby nebyly provozovány nádoby bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby, u kterých nebyly provedeny revize a zkoušky nebo u nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život.
- Nahlásit všechny změny reviznímu technikovi.
- Sledovat a podle potřeby provádět opatření, aby byly nádoby náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje.
- Spolupracovat s revizním technikem na vypracování plánu revizí.
- Zajistit přípravu nádob k revizím, kontrolním prohlídkám a zkouškám.
- Dbát pokynů revizního technika.

Základní povinnosti obsluhy

- Poznat, ovládat a obsluhovat všechna zařízení na pracovišti sloužící k zajištění bezpečného a hospodárného provozu a úspěšně zasáhnout i za mimořádných okolností.
- Dbát příkazů nadřízeného zaměstnance, pokud nejsou v rozporu s příslušnými předpisy a povinnostmi pracovníka pověřeného obsluhou.
- Ohlásit neprodleně každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu nádoby a jejího příslušenství nadřízenému zaměstnanci.
- Odstavit ihned nádobu z provozu při nebezpečí z prodlení nebo nepodnikne-li nadřízený pracovník opatření k okamžitému odstranění hrozícího nebezpečí.
- Zúčastnit se kontrol, revizí a zkoušek nádoby tak, abys jako obsluha sám znal její stav.
- Kontrolovat a zkoušet výstroj nádoby dle předepsaného rozsahu a o výsledku kontrol a zkoušek provést záznam.