

FOTOVOLTAIKA Z POHLEDU OIP

ZKUŠENOSTI Z KONTROL A PODNĚTŮ

ELEKTRICKÁ VTZ

Vyhrazenými elektrickými zařízeními jsou zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a to

- a) elektrická zařízení pro **výrobu**, přeměnu, přenos, rozvod, distribuci a odběr elektrické energie a elektrické instalace staveb a technologií,
- b) zařízení určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

ELEKTRICKÁ VTZ

Kompetence OIP

- podnikající fyzické osoby
- právnické osoby
- kontrola subjektů při montáži, opravách a revizích (a to i u budov vlastněných fyzickými osobami)
- není možné kontrolovat provoz FVE u fyzických osob, možnost kontrol distributora na základě smlouvy

ELEKTRICKÁ VTZ

Podněty došlé na OIP

- pozdní dodávka FVE zařízení
- nekvalitně odvedená práce - výkon nesplňuje odhad
- práce bez oprávnění
- nekvalifikovaní pracovníci
- nekvalitně provedená práce - přehřívání, „vyhazování pojistek“
- předání FVE bez revizní zprávy

ELEKTRICKÁ VTZ

Skutečnosti ověřené OIP

- subdodavatelé bez oprávnění a kvalifikace
- nekvalifikovaní pracovníci
- nekvalitně provedená práce - přehřívání, „vyhazování pojistek“
- revize „od stolu“
- předání zařízení bez revize

Skutečnosti zjištěné OIP bez podnětu

- pracovní úrazy – !převážně pády z výšky!, mnohem méně úrazů elektrickým proudem
- dovoz zařízení bez evropských certifikátů (nebylo zjištěno v Praze)
- revize „od stolu“

Děkuji za pozornost!

Ing. Milan Moravec
OIP Praha