



Metodika systému řízení BOZP a prevence
pracovních rizik ve státní organizaci s více
než 500 zaměstnanci

Příloha č. 23
Záznam o kontrole regálů

Číslo výzkumného úkolu: **VUS4_08_VÚBP**

Název výzkumného úkolu: **Návrh systému řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence
pracovních rizik pro státní organizace s více jak 500
zaměstnanci**



Možné zpracování záznamu o kontrole regálů

Kontrola regálové buňky se každoročně ověřuje přezkoušením, které zahrnuje:

- prověření přístupu k regálům:
 - minimálně 0,8 m volná šíře komunikace;
- prověření označení maximální nosnosti:
 - podlahy skladu (kg/m^2),
 - regálového sloupce (kg/m^2),
 - buňky (kg/m^2);
- kontrolu:
 - tuhosti spojů,
 - stability regálu,
 - pevnosti ukotvení (propojení)
- měření průhybu regálu (je-li viditelně prohnutý)
 - maximální průhyb stanoven na 2 mm na 1 m délky pro kovové regály [2%]
 - maximální průhyb stanoven na 4 mm na 1 m délky pro dřevěné regály [4%])
- prověření vedení dokumentace.

Provedení kontroly se zapisuje do záznamového archu s označením data kontroly, umístění regálu, zjištěných závad – výsledku kontroly, identifikace osoby provádějící kontrolu a její podpis.

Datum provedení kontroly:



sklad	regál – typ a umístění	výsledek kontroly	kontroloval	podpis	návrh opatření	podpis

Poznámka: k vyjádření vyhovujících stavů kontroly se užívá zkratka **BZ** – bez závad, jinak se zjištěné závady vypisují